



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "РИДАН", Место нахождения: 143581, РОССИЯ, Московская область, ИСТРА Г., Д. ЛЕШКОВО, Д. 217, ОГРН: 1035003060861, Номер телефона: +7 4957925757, Адрес электронной почты: info@ridan.ru

В лице: Руководителя группы сертификации продукции Седых Екатерины Сергеевны, действующей на основании доверенности б/н от 22.11.2022

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная (категория оборудования – 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013) с товарным знаком "Ридан": клапаны запорные типов: SVA, SNV (технические характеристики см. Приложение №1 на 1 листе)

Изготовитель: "Changzhou AMG Refrigeration Equipment Co., Ltd."
Место нахождения: КИТАЙ, Jiangsu Industry Zone, Hengshanjiao Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, Jiangsu Industry Zone, Hengshanjiao Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province
Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя;
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8481807399;
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

**Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 230127/П-02И от 27.01.2023, ваданного испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «Ивановский Центр Сертификации» Общества с ограниченной ответственностью «Ивановский Фонд Сертификации»" (аттестат аккредитации RA.RU.21AЮ21); Обоснования безопасности № S-528 ОБ; технической и эксплуатационной документации (паспорта б/н, руководства по эксплуатации б/н); результатов прочностных расчетов; сведений о применяемых материалах; сведений о квалификации специалистов и персонала изготовителя;
Схема декларирования: 1д;**

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»; ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды»; ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке»; ГОСТ 5761-2005 «Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.02.2028 включительно

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ



М.П.

Седых Екатерина Сергеевна

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.79436/23
Дата регистрации декларации о соответствии: 14.02.2023



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 1 листе

к декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.79436/23

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Технические характеристики клапанов
(категории оборудования - 1, 2 согласно ТР ТС 032/2013)

Категория оборудования	Среда	Группа рабочей среды	Номинальный диаметр (мм)	Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм)	Расчетное давление (МПа)
1-я	жидкости	2	свыше 200	свыше 500	свыше 1 до 50 включительно
2-я	жидкости	1	свыше 25	свыше 200	свыше 1 до 50 включительно
1-я	газы и пары	2	свыше 32 до 100 включительно	свыше 100	свыше 0,05
			свыше 100	свыше 100 до 350 включительно	свыше 0,05
2-я	газы и пары	2	свыше 100 до 250 включительно	свыше 350	свыше 0,05
			свыше 250	свыше 350 до 500 включительно	свыше 0,05
1-я	газы и пары	1	свыше 25 до 100 включительно	до 100 включительно	свыше 0,05
2-я	газы и пары	1	свыше 25 до 100 включительно	свыше 100	свыше 1
			свыше 100 до 350 включительно	до 350 включительно	свыше 0,05

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

М.П. Руководитель группы верификации продукции
«Ридан»
(при наличии)




подпись

Седых Е.С.

Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)